

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАГАС“
НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 01-04-35/212-10
22. октобра 2024. године
Нови Сад

На основу члана 22. став 1. тачка 11) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019), члана 24. став 1. тачка 14) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник" РС бр. 8/2017, 120/2020 и 75/2021) и члана 261. тачка 2) Закона о енергетици ("Службени гласник РС" бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023 - др. закон и 62/2023), Надзорни одбор ЈП "Србијагас" Нови Сад, на 96. седници одржаној 22. октобра 2024. године, донео је

О Д Л У К У
о измени Правила о раду дистрибутивног система

1. У Правилима о раду дистрибутивног система за природни гас („Службени гласник РС“, број 139/14), текст тачке 4.4.4.1.4. ових правила мења се тако да гласи:

„Коректор мора да испуни следеће захтеве:

- да је израђен у одговарајућој противексплозивној заштити у случају рада коректора у зонама опасности од експлозије;
- да је израђен у одговарајућем степену механичке заштите IP према месту уградње, и
- да има екстерно напајање 24V DC.“.

2. По добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, ова одлука се објављује на интернет страници ЈП „Србијагас“ Нови Сад и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Образложење

У важећим Правилима о раду дистрибутивног система за природни гас („Службени гласник РС“, број 139/14) у тачки 4.4.4.1.4. прописано је да изведба коректора мора да испуни следеће захтеве:

- да је израђен у одговарајућој Ex изведби према степену механичке заштите IP 66 у случају рада коректора у зони опасности 1 и 2;
- да има екстерно напајање 24V DC.

Захтев који се односи на механичку заштиту коректора (IP66) у корелацији са противексплозивном заштитом је заснован на стандардима из групе SRPS N.S8, а који су повучени из употребе. Техничка решења прописана овим стандардима нису више релевантна и нису у сагласности са важећим стандардима групе SRPS EN IEC 60079 који прописују употребу електричних уређаја у зонама опасности, па су као таква неприменљива.

Услов за механичку заштиту IP66, сам по себи, поставља строге захтеве који нису у сагласности са потенцијалним местима уградње (захтев за уградњу уређаја који има апсолутну заштиту од продора чврстих тела и прашине и заштита од снажног млаза воде – морски таласи и слични снажни млазови) и, сходно томе, већина произвођача коректора у свом производном програму

нема коректоре који задовољавају овај специфичан захтев. Инсистирање на овом захтеву битно, а неоправдано, увећава трошкове набавке коректора као последице повећаних трошкова производње коректора и ограниченог тржишта за овакве производе.

Предложена измена текста је у потпуном сагласју са SRPS EN 12405-1:2019, Гасомери - Уређаји за корекцију - Део 1: Коректори запремине, реф. стандард: EN 12405-1:2018.



ДОСТАВЉЕНО:

1. Генералном директору,
2. Заменику генералног директора,
3. Извршним директорима,
4. Директорима сектора и руководиоцима служби при кабинету генералног директора,
5. Председнику Стручне комисије за сагледавање одступања,
6. Руководиоцу Службе рачуноводства,
7. За документацију,
8. А р х и в и.

Здравковић
Мишевић
19.11.

BR. 2045
18.10

ПРИМЉЕНО
01-01/3395
18. 11. 2024

Ј.П. »СРБИЈАГАС«
НОВИ САД

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 709/2013-Д-И/12
Датум: 7. новембра 2024. године
Београд, Теразије 5/
СИ

ЈП Србијагас Нови Сад
-Оператору дистрибутивног система-

Нови Сад
Булевар ослобођења 69

Поштовани,

У прилогу Вам достављамо Одлуку број: 709/2013-Д-И/10 коју је донео Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 309. седници од 7. новембра 2024. године, којом се даје сагласност на Одлуку о измени Правила о раду дистрибутивног система број: 01-04-35/212-10 коју је донео Надзорни одбор оператора дистрибутивног система ЈП Србијагас Нови Сад, на седници од 22. октобра 2024. године, ради објављивања у првом наредном броју „Службеног гласника Републике Србије“.

Прилог: као у тексту

Достављено:
-Наслову
-Архиви

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА



На основу члана 39. став 1. и члана 53. став 1. тачка 6) Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14, 95/18-др.закон, 40/21, 35/23-др.закон и 62/23), Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 309. седници од 7. новембра 2024. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Правила о раду дистрибутивног система број: 01-04-35/212-10 коју је донео Надзорни одбор оператора дистрибутивног система ЈП Србијагас Нови Сад, на седници од 22. октобра 2024. године.
2. Ову одлуку и правила из тачке 1. ове одлуке објавити на интернет страници оператора дистрибутивног система ЈП Србијагас (www.srbijagas) и Агенције за енергетику Републике Србије (www.aers.rs).
3. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије

Број: 709/2013-Д-И/10

У Београду, 7. новембра 2024. године

